DETALJI KRIŽANJA KOLEKTORA K 1-1 (OD STAC. 0+659.34 DO 0+664.86) I TLAČNOG VODA TV CS R3 S VODOTOKOM GLIBOKI

SITUACIJA
MJ 1:200



LEGENDA:

POSTOJEĆE INSTALACIJE

vodovod

PLANIRANI SUSTAV ODVODNJE
(predmet ovog elaborata)

gravitacijski kanal

tlačni vod

UZDUŽNI PROFIL PROLAZA KANALA K 1-1
IZNAD VODOTOKA GLIBOKI
MJ 1:200/200



PRESJEK A-A
MJ 1:25



LEGENDA:

① gravitacijski kolektor DN 300 mm
② tlačni vod DN 110 mm
③ pijesak

Napomena: Pokrovna demontažna ploča izrađena je od segmenata dim. 70×85 cm

NACRT:
DETALJI KRIŽANJA KOLEKTORA K 1-1(OD STAC. 0+659.34 DO 0+664.86) I TLAČNOG VODA TV CS R3 S VODOTOKOM GLIBOKI

INVESTITOR:
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
KOPRIVNICA

ZAHVAT U PROSTORU:
SUSTAV ODVODNJE
DIJELA OPĆINE RASINJA - JUGOZAPADNI DIO
- GLAVNI PROJEKT -

hc hidro consult

GLAVNI PROJEKTANT :
mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.građ.
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
mr.sc. Petar Marijan
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 999

PROJEKTANTI:
Đorđe Trbović, dipl.ing.građ.
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Đorđe Trbović
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 4313
Krešimir Nekić, dipl.ing.građ.
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Krešimir Nekić
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 4288

SURADNICI:
Marko Škoda, mag.ing.aedif.
Berislav Jelić, struč.spec.ing.aedif.

DATUM IZRADE:
lipanj 2017.

BROJ PROJEKTA:
505-R/GP

BROJ REVIZIJE:
REV0

MJERILO:
1: 200
1:200/200
1:25

LIST BROJ:
10.2.