

CS RASINJA 1


14.12.2017.  
12:45:32

GP

400 V

230 V (UP)

24 V



6,6 A

L

D

00546 h

0,0 A

L

D

00550 h

MZS


TN

MZS

TN


<div><div><div>T</div><div>C</div></div><div>TELECONTROL d.o.o. RIJEKA</div><div>PROJEKTIRANJE I NADZOR</div></div>				
Investitor:				
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.				
48000 KOPRIVNICA, Mosna Ulica 15				
Gradevina:				
JAVNA ODVODNJA I JAVNA VODOOPSKRBA S PODRUČJA AGLOMERACIJE KOPRIVNICA				
Naziv zahvata u prostoru:				
SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPĆINE RASINJA - JUGOZAPADNI DIO				
Razina obrade:				
GLAVNI PROJEKT				
Strukovna odrednica projekta:				
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CRPNIH STANICA				
Nacrt:				
PRIKAZI NUS-a NA VIDEO MONITORU - CS RASINJA 1				
Glavni projektant:	Zajednička oznaka projekta:			
	505-R/GP			
	Mapa:			
mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad.	3/3			
Projektant:	Broj projekta:			
	49-16			
	Mjesto i datum:			
<div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>E2302</div><div>SINIŠA BJELOBABA</div><div>mag.ing.el.</div><div>OVLASTENI INŽENJER</div><div>ELEKTROTEHNIKE</div></div></div> <div>Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.</div>	Rijeka, lipanj 2017.			
Suradnici:	Mjerilo:			
Ratko Urukalo, ovl.ing.el.	Broj nacrta:	List:	1	
			09	Listova:
			2	
Marko Bjelobaba, mag.ing.el.				

GRAFIČKI SIMBOLI I OZNAKE:



CRPKA

- U POGONU - TROKUT BOJE MEDJA, KRUŽNICA BOJE MEDJA



DRENAŽNA CRPKA

- GREŠKA NAPAJANJA - TROKUT CRVENE BOJE, KRUŽNICA CRVENE BOJE



GLAVNI PREKIDAČ - ISKLJUČEN



NESTANAK NAPONA 400V



NESTANAK UPRAVLJAČKOG NAPONA



NAPON AKUMULATORA PLC-a



PRENAPONSKA ZAŠTITA NA DOVODU MREŽNOG NAPAJANJA - PREGARANJE



PRISUTNOST VODE



GREŠKA - MOTORNA ZAŠTITNA SKLOPKA



GREŠKA TEMPERATURA NAMOTAJA (PTC)



LOKALNO / DALJINSKI NAČIN RADA



ORMAR OTVOREN



ŠAHT OTVOREN



PRANJE STANICE U TJIEKU

6,6 A

MJERENJE STRUJE FAZE CRPKE

00546 h

MJERENJE BROJA SATI RADA CRPKE

32 cm

MJERENJE NIVOVA

<div><div><div>TG</div><div>TELECONTROL d.o.o. RIJEKA</div><div>PROJEKTIRANJE I NADZOR</div></div></div>				
Investitor:		KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 48000 KOPRIVNICA, Mosna Ulica 15		
Građevina:		JAVNA ODVODNJA I JAVNA VODOOPSKRBA S PODRUČJA AGLOMERACIJE KOPRIVNICA		
Naziv zahvata u prostoru:		SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPĆINE RASINJA - JUGOZAPADNI DIO		
Razina obrade:		GLAVNI PROJEKT		
Strukovna odrednica projekta:		ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CRPNIH STANICA		
Nacrt:		PRIKAZI NUS-a NA VIDEO MONITORU - CS RASINJA 1		
Glavni projektant:	<div><div><div><div>SINIŠA BIJELOBABA</div><div>mag.ing.el.</div><div>E 2302</div><div>OVIJESTENI INŽENJER</div><div>ELEKTROTEHNIKE</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div></div></div></div><div>Siniša Bjelobaba</div></div></div>	Zajednička oznaka projekta:		
		505-R/GP		
		Mjesta:		
3/3				
mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.građ.		Broj projekta:		
Projektant:		49-16		
Mjesto i datum:		Rijeka, lipanj 2017.		
Suradnici:		Mjerilo:		
Ratko Urukalo, ovl.ing.el. Marko Bjelobaba, mag.ing.el.				
Broj nacrta:		List:		
09		2		
Listova:		2		