

CS RASINJA 2

14.12.2017.  
12:45:32

GP

⚡

400 V


230 V (UP)

24 V

RO







— — Š

⚡



<div><div>T</div><div>C</div></div> <div>TELECONTROL d.o.o. RIJEKA PROJEKTIRANJE I NADZOR</div>	
Investitor:	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 48000 KOPRIVNICA, Mosna Ulica 15
Građevina:	JAVNA ODVODNJA I JAVNA VODOOPSKRBA S PODRUČJA AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
Naziv zahvata u prostoru:	SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPĆINE RASINJA - JUGOZAPADNI DIO
Razina obrade:	GLAVNI PROJEKT
Strukovna odrednica projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CRPNIH STANICA
Nacrt:	PRIKAZI NUS-a NA VIDEO MONITORU - CS RASINJA 2
Glavni projektant:	Zajednička oznaka projekta: 505-R/GP
mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad.	Mapa: 3/3
Projektant:	Broj projekta: 49-16
SINIŠA BJELOBABA mag.ing.el.	Mjesto i datum: Rijek, lipanj 2017.
E 2302 OVLASŢENI INŢENJER ELEKTROTEHNIKE	Mjerilo:
Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.	Broj nacrt: 1
Suradnici:	List: 1
Ratko Urukalo, ovl.ing.el. Marko Bjelobaba, mag.ing.el.	Listova: 2

GRAFIČKI SIMBOLI I OZNAKE:

<div>GP</div>	GLAVNI PREKIDAČ - ISKLJUČEN	<div></div>	CRPKA
<div>400 V</div>	NESTANAK NAPONA 400V		- U POGONU - TROKUT BOJE MEDIJA, KRUŽNICA BOJE MEDIJA
<div>230 V (UP)</div>	NESTANAK UPRAVLJAČKOG NAPONA	<div></div>	DRENAŽNA CRPKA
<div>24 V</div>	NAPON AKUMULATORA PLC-a		- GREŠKA NAPAJANJA - TROKUT CRVENE BOJE, KRUŽNICA CRVENE BOJE
<div></div>	PRENAPONSKA ZAŠTITA NA DOVODU MREŽNOG NAPAJANJA - PREGARANJE		DRENAŽNA CRPKA
<div>VODA</div>	PRISUTNOST VODE		
<div>MZS</div>	GREŠKA - MOTORNA ZAŠTITNA SKLOPKA		
<div>SS</div>	GREŠKA SOFTSTARTERA		
<div>BN</div>	GREŠKA BIMETAL NAMOTAJA		
<div>L</div> <div>D</div>	LOKALNO / DALJINSKI NAČIN RADA		
<div>RO</div> <div></div>	ORMAR OTVOREN		
<div>š</div> <div></div>	ŠAHT OTVOREN		
<div></div>	PRANJE STANICE U TIJEKU		
<div>18,6 A</div>	MJERENJE STRUJE FAZE CRPKE		
<div>00546 h</div>	MJERENJE BROJA SATI RADA CRPKE		
<div>32 cm</div>	MJERENJE NIVOVA		

<div><div><div>T</div><div>C</div></div><div>TELECONTROL d.o.o. RIJEKA PROJEKTIRANJE I NADZOR</div></div>	
Investitor:	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 48000 KOPRIVNICA, Mosna Ulica 15
Građevina:	JAVNA ODVODNJA I JAVNA VODOOPSKRBA S PODRUČJA AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
Naziv zahvata u prostoru:	SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPĆINE RASINJA - JUGOZAPADNI DIO
Razina obrade:	GLAVNI PROJEKT
Strukovna odrednica projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CRPNIH STANICA
Nacrt:	PRIKAZI NUS-a NA VIDEO MONITORU - CS RASINJA 2
Glavni projektant:	Zajednička oznaka projekta: 505-R/GP
mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad. 3/3	
Projektant:	Broj projekta: 49-16
Siniša Bjelobaba, mag.ing.el. Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.	
Suradnici:	Mjerilo:
Ratko Urukalo, ovl.ing.el. Marko Bjelobaba, mag.ing.el.	
Broj nacrta:	List:
18	
Listova: 2	