




CS SUBOTICA PODRAVSKA 1

GP 400 V 230 V (UP) 24 V RO Š




0,0 A 17,6 A
L D L D
00546 h 00541 h
MZS MZS
FP FP
BN BN
0000 okr/min 2850 okr/min



| | | | |
|--|--|-----------------------------|--|
| Investitor: | | | |
| KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 48000 KOPRIVNICA, Mosna Ulica 15 | | | |
| Građevina: | | | |
| JAVNA ODVODNJA I JAVNA VODOOPSKRBA S PODRUČJA AGLOMERACIJE KOPRIVNICA | | | |
| Naziv zahvata u prostoru: | | | |
| SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPĆINE RASINJA - JUGOZAPADNI DIO | | | |
| Razina obrade: | | | |
| GLAVNI PROJEKT | | | |
| Strukovna odrednica projekta: | | | |
| ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CRPNIH STANICA | | | |
| Nacrt: | | | |
| PRIKAZI NUS-a NA VIDEO MONITORU - CS SUBOTICA PODRAVSKA 1 | | | |
| Glavni projektant: | | Zajednička oznaka projekta: | |
| mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.građ. Projektant:   Siniša Bjelobaba, mag.ing.el. Suradnici: | | Mapa: | |
| | | 505-R/GP | |
| | | 3/3 | |
| Broj projekta: | | Broj projekta: | |
| Mjesto i datum: | | 49-16 | |
| | | Rijeka, lipanj 2017. | |
| Mjerilo: | | Mjerilo: | |
| Broj nacrta: | | List: | |
| | | 1 | |
| Ratko Urukalo, ovl.ing.el. Marko Bjelobaba, mag.ing.el. | | Listova: | |
| 36 | | 2 | |

GRAFIČKI SIMBOLI I OZNAKE:



CRPKA

- U POGONU - TROKUT BOJE MEDIJA, KRUŽNICA BOJE MEDIJA




GLAVNA PREKIDAČ - ISKLUČEN



PRENAPONSKA ZAŠTITA NA DOVODU MREŽNOG NAPAJANJA - PREGARANJE



NESTANAK NAPONA 400V



NESTANAK UPRAVLJAČKOG NAPONA



NAPON AKUMULATORA PLC-a



MINIMALNI NIVO CRPNOG BAZENA



MAKSIMALNI NIVO CRPNOG BAZENA



GREŠKA - MOTORNA ZAŠTITNA SKLOPKA




GREŠKA BIMETAL NAMOTAJA




GREŠKA FREKVENTNOG PRETVARAČA



LOKALNO / DALJINSKI NAČIN RADA



ORMAR OTVOREN



ŠAHT OTVOREN



PRANJE STANICE U TIJEKU



MJERENJE STRUJE FAZE CRPKE



MJERENJE BROJA SATI RADA CRPKE



MJERENJE NIVOJA



MJERENJE FREKVENCIE (BROJ OKRETAJA)



Investitor:

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
48000 KOPRIVNICA, Mosna Ulica 15

Gradevina:

JAVNA ODVODNJA I JAVNA VODOOPSKRBA S PODRUČJA
AGLOMERACIJE KOPRIVNICA

Naziv zahvata u prostoru:

SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPĆINE RASINJA -
JUGOZAPADNI DIO

Razina obrade:

GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CRPNIH STANICA

Nacrt:

PRIKAZI NUS-a NA VIDEO MONITORU -
CS SUBOTICA PODRAVSKA 1

Glavni projektant:

Zajednička oznaka
projekta:

505-R/GP

Mapa:

mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.,grad.

3/3

Projektant:

Broj projekta:

49-16

Mjesto i datum:

SINIŠA BIJEOBABA
mag.ing.el.
E 2302 OVLASŢENI INŽENJER
ELEKTROTEHNIKE
Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.

Rijeka, lipanj 2017.

Suradnici:

Mjerilo:

Broj nacrta:

2

List:

Ratko Urukalo, ovl.ing.el.
Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

36

Listova:

2