


Kolektor 2 (do CS R3) - 1. dio


MJ: 1:1000/100



OZNAKA TERENA	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368
KOTE TERENA	170.13	168.69	168.56	168.43	167.92	166.13	164.27	163.31	162.90	162.49	162.06	161.58	161.00	160.65	159.42
MATERIJAL I PROFIL CIJEVI	DN 300 mm														
KOTE NIVELETE CIJEVI	167.96	166.73	166.53	166.36	165.69	164.33	162.43	161.44	160.98	160.61	160.07	159.34	158.93	158.63	157.58
DUBINE NIVELETE	2.16	1.96	2.02	2.06	2.23	1.80	1.84	1.87	1.93	1.88	1.99	2.24	2.08	2.02	1.84
KOTE DNA ROVA	167.86	166.62	166.43	166.25	165.58	164.22	162.32	161.33	160.87	160.50	159.96	159.23	158.82	158.52	157.48
DUBINE ISKOPA	2.27	2.07	2.13	2.17	2.34	1.91	1.95	1.98	2.04	1.99	2.10	2.35	2.18	2.13	1.95
PAD PROFILA U 1/1000	i=35.0‰ L=35.34m i=5.0‰ L=73.13m i=41.0‰ L=120.11m i=27.0‰ L=30.65m i=23.0‰ L=86.07m i=35.0‰ L=99.76m														
RAZMAK OKANA	35.34	38.87	34.27	184.06'	16.43	33.10	46.30	24.28	184.43'	13.58	23.45	31.74	17.92	12.96	27.72
HORIZONTALNI LOMOMI CIJEVI	35.34	180.98'	38.87	184.16'	187.86'	182.09'	179.51'	182.15'	184.43'	182.73'	185.62'	183.62'	177.84'	181.05'	179.26'
PARCIJALNE DUŽINE	35.34	38.87	34.27	16.43	33.10	46.30	24.28	17.07	13.58	23.45	31.74	17.92	12.96	29.86	27.72
STACIONAŽA	0+000.00	0+035.34	0+074.21	0+108.48	0+124.91	0+158.01	0+204.31	0+228.59	0+245.66	0+259.23	0+282.88	0+314.43	0+327.45	0+345.30	0+375.17

UZDUŽNI PROFILI  
Kolektor 2 (do CS R3) - 1. dio  
MJ 1: 100/1 000

LEGENDA:



NACRT: UZDUŽNI PROFILI Kolektor 2 (do CS R3) - 1. dio		
INVESTITOR: KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. KOPRIVNICA	GLAVNI PROJEKTANT : mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.građ. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA mr.sc. Petar Marijan dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 999	DATUM IZRADE: lipanj 2017.
ZAHVAT U PROSTORU: SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPĆINE RASINJA - JUGOZAPADNI DIO - GLAVNI PROJEKT -	PROJEKTANTI: Đorđe Trbović, dipl.ing.građ. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Đorđe Trbović dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 4313 Krešimir Nekić, dipl.ing.građ. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Krešimir Nekić dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 4288	BROJ PROJEKTA: 505-R/GP BROJ REVIZIJE: REV0 MJERILO: 1: 100/1 000
hc hidro consult	SURADNICI: Marko Škoda, mag.ing.aedif. Matija Oliver, mag.ing.aedif.	LIST BROJ: 5.23.