

K 2-1




MJ: 1:1000/100

K 2-3

MJ: 1:1000/100


K 2-4

MJ: 1:1000/100



UZDUŽNI PROFILI  
K 2-1, K 2-3, K 2-4  
MJ 1: 100/1 000

LEGENDA:



OZNAKA TERENA	292	301	300	299	298	395	396	397	398	399	400	283	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	288	
KOTE TERENA	157.79	158.62	158.96	159.50	160.01	157.56	157.38	157.28	157.20	156.99	156.97	157.05	162.99	162.50	161.57	160.51	160.28	160.16	159.99	159.16	157.70	156.68	156.73	156.49	156.58	156.63	
MATERIJAL I PROFIL CIJEVI	DN 300 mm					DN 300 mm							DN 300 mm														
KOTE NIVELETE CIJEVI	155.83	156.66	157.06	157.53	158.11	155.66	155.54	155.38	155.23	155.00	154.96	154.91	161.09	160.06	159.18	158.48	158.24	158.07	157.94	157.23	155.70	154.76	154.62	154.51	154.45	154.42	
DUBINE NIVELETE	1.97	1.96	1.90	1.97	1.90	1.90	1.85	1.90	1.97	1.99	2.01	2.14	1.90	2.44	2.39	2.02	2.04	2.09	2.05	1.93	2.01	1.92	2.11	1.98	2.13	2.21	
KOTE DNA ROVA	153.72	156.56	156.95	157.42	158.01	155.55	155.43	155.27	155.12	154.89	154.85	154.78	160.98	159.95	159.08	158.38	158.13	157.96	157.83	157.13	155.59	154.66	154.52	154.40	154.34	153.97	
DUBINE ISKOPA	4.07	2.06	2.01	2.07	2.01	2.01	2.06	2.08	2.10	2.12	2.27	2.49	2.01	2.55	2.46	2.13	2.15	2.20	2.16	2.04	2.11	2.02	2.22	2.09	2.24	2.66	
PAD PROFILA U 1/1000	L=32.38m i=38.0%					i=23.0%							L=113.26m i=23.0%														
RAZMAK OKANA	21.98	10.39	10.47	12.92		5.51	6.93	6.36	10.00	14.05	16.69		44.75	38.17	30.34	13.81	9.38	7.26	38.13	23.23	14.18	27.84	22.49	12.41	5.95		
HORIZONTALNI LOMOVI CIJEVI		194.88	186.53	186.78		186.41	186.92	187.21	174.98	171.69			179.79	184.52	173.44	167.20	166.92	164.29		180.21	188.42	184.18	171.50	184.19	145.88		
PARCIJALNE DUŽINE	21.98	10.39	10.47	12.92		5.51	6.93	6.36	10.00	14.05	16.69		44.75	38.17	30.34	13.81	9.38	7.26	38.13	23.23	14.18	27.84	22.49	12.41	5.95		
STACIONAŽA	0+000.00	0+021.98	0+032.38	0+042.84	0+055.76	0+000.00	0+005.51	0+012.44	0+018.79	0+028.80	0+042.85	0+059.53	0+000.00	0+044.75	0+082.92	0+113.26	0+127.07	0+136.45	0+143.71	0+173.08	0+182.84	0+206.07	0+220.25	0+248.09	0+270.58	0+283.00	0+288.95

NACRT: UZDUŽNI PROFILI K 2-1, K 2-3, K 2-4

INVESTITOR: KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. KOPRIVNICA

ZAHVAT U PROSTORU: SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPĆINE RASINJA - JUGOZAPADNI DIO - GLAVNI PROJEKT -

GLAVNI PROJEKTANT: mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad.

PROJEKTANTI: Đorđe Trbović, dipl.ing.grad. Krešimir Nekić, dipl.ing.grad.

SURADNICI: Marko Škoda, mag.ing.aedif. Matija Oliver, mag.ing.aedif.

DATUM IZRADE: lipanj 2017.

BROJ PROJEKTA: 505-R/GP

BROJ REVIZIJE: REV0

MJERILO: 1: 100/1 000

LIST BROJ: 5.16.

hc hidro consult