

[illegible][illegible][illegible]

Pozicija	OPIS	Materijal	kom/komplet
1	Crpa stanica: Q=15,5 l/s, Hm=9,6 m, P=2x4,0 kW (AmaDS <sup>3</sup> 03.10/2/04.10; KSB SEWABLOC), komplet	-	1
2	FF- komad DN200; L=1000 mm	inox	1
3	FFR-komad, DN100/125	nodularni lijev	1
4	FF- komad DN100; L=1000 mm,	inox	2
5	FF- komad DN100; L=600 mm,	inox	1
6	FF- komad DN100; L=660 mm,	inox	1
7	Q-komad, DN100	nodularni lijev	1
8	Prirubnička spojnica NL/PEHD DN125/140	nodularni lijev	1
9	Drenažna crpka Ama-Drainer N301	-	1

S. i A. Radića 6/5  
44000 Sisak

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.  
Mosna 15, 48000 Koprivnica

Sustav odvodnje naselja Đelekove  
i dijela naselja Imbriovec

13.24. Nacrti crpnih stanica
------------------------------

VRSTA I FAZA PROJEKTA, BROJ MAPE:  
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT, MAPA 2

Broj projekta:  
ZOP: 505  
BP: 24/17-GK

Mjesto i datum izrade  
Sisak, lipanj 2017.

Grade:	Mjerilo:	Broj lista:
r.	1:50	117