

LEGENDA KABELA:

- GRUPA KABELA POLOŽENA U ZAŠTITNOJ CIJEVI U ZEMLJI
- KABEL POLOŽEN U ZAŠTITNOJ CIJEVI U ZEMLJI
- GRUPA KABELA POLOŽENA NA KABELSKOJ TRASI ILI ZAŠTITNOJ CIJEVI U OBJEKTU
- KABEL POLOŽEN NA KABELSKOJ TRASI ILI ZAŠTITNOJ CIJEVI U OBJEKTU


TLOCRT CS IMBRIOVEC 3

M 1:25

POPIS KABELA
W0 / NY* -J 5x10
W1 / ORIGINALNI KABEL SUBCAB S3x1,5mm+3x1,5mm/3+S(2x0,5mm)
W2 / ORIGINALNI KABEL SUBCAB S3x1,5mm+3x1,5mm/3+S(2x0,5mm)
W3 / ORIGINALNI KABEL
W4.1 / ORIGINALNI KABEL
W4.2 / ORIGINALNI KABEL
W5 / YSLCY 3x1,0

LEGENDA UREĐAJA:

- CRPKA
- HIDROSTATSKA SONDA
- PLOVNA SKLOPKA
- KRAJNI PREKIDAČ
- RAZVODNI ORMAR CRPNE STANICE



NAPOMENA:

TOČNU POZICIJU RAZVODNOG ORMARA CRPNE STANICE, TRASU POLAGANJA ZAŠTITNIH CIJEVI ZA KABELE, TE POZICIJU PRODORA ZA UVOD KABELA U CRPNI BAZEN ODREDITI U IZVEDBENOM PROJEKTU.

TELECONTROL d.o.o. RIJEKA PROJEKTIRANJE I NADZOR			
Investitor:	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15		
Gradovina:	SUSTAV ODVODNJE NASELJA DELEKOVEC I DJEELA NASELJA IMBRIOVEC		
Razina obrade:	GLAVNI PROJEKT		
Strukovna odrednica projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CRPNIH STANICA		
Nact:	PLAN KABELA INSTALACIJE UZ TEHNOLOGIJU - CS IMBRIOVEC 3		
Glavni projektant:	Zajednička oznaka projekta:		505
	Mapa:		
mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad.	Broj projekta:		3/3
<div><div><div>Siniša Bjelobaba</div><div>mag.ing.el.</div><div>E 2302</div><div>OVLASTENI INŽENJER</div><div>ELEKTROTEHNIKE</div></div><div>Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.</div></div>	Mjesto i datum:		28-17
	Mjerilo:		Rijeka, lipanj 2017.
Suradnici:	Broj nacta:		1:25
Ratko Urukalo, ovl.ing.el. Marko Bjelobaba, mag.ing.el.	List:		1
	Listova:		1