

TLOCRT CS DELEKOVEC 3  
M 1:25

LEGENDA KABELA:

- GRUPA KABELA POLOŽENA U ZAŠTITNOJ CIJEVI U ZEMLJI
- KABEL POLOŽEN U ZAŠTITNOJ CIJEVI U ZEMLJI
- GRUPA KABELA POLOŽENA NA KABELSKOJ TRASI ILI ZAŠTITNOJ CIJEVI U OBJEKTU
- KABEL POLOŽEN NA KABELSKOJ TRASI ILI ZAŠTITNOJ CIJEVI U OBJEKTU


POPIS KABELA
W0 / NY-Y 5x10
W1 / ORIGINALNI KABEL S1BN8-F 12G1,5
W2 / ORIGINALNI KABEL S1BN8-F 12G1,5
W3 / ORIGINALNI KABEL
W4 / ORIGINALNI KABEL
W5 / ORIGINALNI KABEL H07RN-F 3G1,0
W6 / YSLCY 3x1,0


NAPOMENA:

TOČNU POZICIJU RAZVODNOG ORMARA CRPNE STANICE, TRASU POLAGANJA ZAŠTITNIH CIJEVI ZA KABELE, TE POZICIJU PRODORA ZA UVOD KABELA U CRPNI BAZEN ODREDITI U IZVEDBENOM PROJEKTU.

LEGENDA UREĐAJA:

- CRPKA
- DRENAŽNA CRPKA
- PLOVNA SKLOPKA
- KRAJNJI PREKIDAČ
- RO-CS RAZVODNI ORMAR CRPNE STANICE



<b>TC TELECONTROL d.o.o. RIJEKA</b> PROJEKTIRANJE I NADZOR			
Investitor:	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15		
Gradovina:	SUSTAV ODVODNJE NASELJA DELEKOVEC I DIJELA NASELJA IMBRIOVEC		
Razina obrade:	GLAVNI PROJEKT		
Strukovna odrednica projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CRPNIH STANICA		
Nact:	PLAN KABELA INSTALACIJE UZ TEHNOLOGIJU - CS DELEKOVEC 3		
Glavni projektant:	Zajednička oznaka projekta:		505
	Mapa:		
mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad.	Broj projekta:		3/3
Projektant:	Mjesto i datum:		28-17
 SINIŠA BIJOBABABA mag.ing.el. E 2302 OVLAŠTENI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE	Rijeka, lipanj 2017.		
Suradnici:	Mjerilo:		
Broj nacrta:		1:25	
Ratko Urukalo, ovl.ing.el.		1	
Marko Bjelobaba, mag.ing.el.		1	