



K6.3
M:1:1000/100

125.00



Naziv	RO6.3.1RO6.3.2RO6.3.3RO6.3.4RO6.3.5RO6.3.6RO6.3.7RO6.3.8RO6.11									
Visina terena [m.n.m]	130.66	130.80	130.82	130.93	131.05	131.20	130.95	130.81	130.10	
Materijal cijevi	PEHD									
Nazivni promjer cijevi [mm]	DN 300									
Visina nivelete [m.n.m]	127.68	127.61	127.57	127.48 127.47	127.38	127.28	127.21	127.13 127.14	127.05	
Dubina nivelete [m]	2.99	3.19	3.25	3.46 3.45	3.67	3.92	3.74	3.67 3.68	3.05	
Dubina rova cijevi u čvoru [m]	3.09	3.30	3.36	3.58	3.78	4.03	3.85	3.80	3.17	
Visina dna rova cijevi [m.n.m]	127.58	127.50	127.46	127.35	127.27	127.16	127.09	127.02	126.93	
Nagib [%]		-0.30	0.29	0.30						
Duljina dionice [m]		22.06	12.84	35.56	32.55	34.32	22.62	23.15	27.09	
Stacionaže čvorova	0+000.00	0+022.06	0+034.90	0+070.46	0+103.02	0+137.33	0+159.95	0+183.11	0+210.20	
Duljina/Pad		22.06 m 0.30 %	12.84 m 0.29 %	175.30 m						
Položaj prema prometnicama		B ŽC2260							K ŽC2260	
Položaj prema ostalim instalacijama		NEMA INSTALACIJA	4	3	4	2	4	2	3	4

13.6. UZDUŽNI PROFIL K6.3
M 1: 1000/100

LEGENDA POLOŽAJA PREMA PROMETNICAMA:

- A u kolniku prometnice
- B u zemljišnom pojasu između cestovnog jarka i međe privatnih parcela
- C u cestovnom jarku
- D u zemljišnom pojasu gdje nema cestovnog jarka (min. 1m od ruba kolnika do ruba rova)
- E u zemljišnom pojasu gdje nema cestovnog jarka (min. 2m od ruba kolnika do ruba rova)
- F u zemljišnom pojasu gdje nema cestovnog jarka (min. 3m od ruba kolnika do ruba rova)
- G u bankini
- H u nogostupu (min. 1m od ruba kolnika do ruba rova)
- I u nogostupu (min. 2m od ruba kolnika do ruba rova)
- J u nogostupu (min. 3m od ruba kolnika do ruba rova)
- K ostale površine

NAPOMENA:
NAP - nerazvrstana asfaltirana prometnica
NNP - nerazvrstana neasfaltirana prometnica (put)

LEGENDA POLOŽAJA PREMA INSTALACIJAMA:

- 1 paralelno s distributivnim plinovodom
- 2 paralelno s postojećim vodovodom
- 3 paralelno sa TK instalacijama
- 4 paralelno sa HEP instalacijama

VODOPROJEKT d.o.o.			S. i A. Radića 6/5 44000 Sisak			
NARUČITELJ: KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Mosna 15, 48000 Koprivnica		PROJEKTANT: Krunoslav Čingel, dipl.ing.građ.				
NAZIV GRAĐEVINE: Sustav odvodnje naselja Đelekovec i dijela naselja Imbriovec		DIREKTOR: Krunoslav Čingel, dipl.ing.građ.				
BROJ I SADRŽAJ NACRTA: 13.6. Uzdužni profil K6.3						
VRSTA I FAZA PROJEKTA, BROJ MAPE: GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT, MAPA 2		Broj projekt: ZOP: 505 BP: 24/17-GK		Mjesto i datum izrade: Sisak, lipanj 2017.	Mjerilo: 1:1000/100	Broj lista: 66