






TIPSKO POLIETILENSKO OKNO NA TLAČNOM CJEVOVODU S UGRADNJOM ODZRAČNO-DOZRAČNOG VENTILA



NAPOMENA
Izvodac radova utvrđuje konačnu specifikaciju okna uvažavajući eventualno novi položaj i dubinu okna, nakon detaljnog isakolčenja trase, a ovjerava ju nadzorni inženjer investitora.



ISKAZ FAZONSKIH KOMADA I ARMATURA				
POZ.	OPIS	KOM.	KG.	Jedinična cijena
7	T- komad DN 150 (80/50) L=440 mm	1	18.8	
8	EV zasun DN 50 mm, L=150 mm	1	(11.8)	
9	Odzračno-dozračni ventil DN50	1	(23.5)	
10	Spojnica PEHD/DL Z. DN180/150 (90/80)	2	(6.2)	
11	PEHD CJEV DN 180 (90)			
UKUPNO:			64.3	




OPĆINE HLEBINE I PETERANEC

ODVODNJA NASELJA

HLEBINE I SIGETEC

GLAVNI PROJEKT

3. Promjena		
2. Promjena		
1. Promjena		
NARUKOVITELJ:		
OPĆINA PETERANEC		
Ulica Matije Gupca 13, Peteranec		
NAZIV GRAĐEVINE:		
ODVODNJA NASELJA		
HLEBINE I SIGETEC		
SAVRŠAI NAKRJA:		 Prijateljant: M. Novotny, mag ing asof Doprinosac, dipl ing grad. Doprinos