



LEGENDA :

- PE-Xc/AL/PE-Xc cijev
- Cu cijev
- RO-... - Razdjelni ormarić za ... krugova grijanja

NAPOMENA :

- Izbor ogrjevnih tijela izvršen je za toplovodni sustav sa temperaturnim parametrima ogrjevnog medija 60/45 °C.

ENERGETIKA

Trgovačko društvo za projektiranje, inženjering i trgovinu d.o.o. Koprivnica, Opatička 5/III tel./fax: 048/626-803; 626-804; mob. 098/248-497; e-mail: energetika.doo@optinet.hr		
INVESTITOR	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica	
GRAĐEVINA	DOGRADNJA POGONSKE ZGRADE UPOV-a (proširenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)	
LOKACIJA	Marofska ulica 31, Herešin, k.č.br. 705/1, k.o. Herešin	
NAZIV PROJEKTA	GLAVNI PROJEKT	
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA	STROJARSKI PROJEKT; PLIN, GRIJANJE, HLAĐENJE, VENTILACIJA, VODOVOD I KANALIZACIJA	
GLAVNI PROJEKTANT	MIRNA JUKIĆ, dipl. ing. arh.	
PROJEKTANT	SANJIN GODEK, dipl. ing. stroj.	
SADRŽAJ I MJERILO	TOPLOVODNO GRIJANJE – TLOCRT KATA	M 1:50
DATUM	09.2017.	LIST: 6
ZAJ. OZN. PROJEKTA	acta-arh-30/2017	MAPA: 3