




### TLOCRT




### PRESJEK A-A



### PRESJEK B-B



### PRESJEK C-C



POZ	NAZIV	DUŽINA (L) mm	PROMJER (Ø) mm	KOM
<b>Armature</b>				
1	Crpka	-	200	2
2	EV - zasun s ugradbenom garniturom	230	200	2
3	MDK-A	220	200	2
4	Nepovratni ventil	500	200	2
<b>Fazonski komadi od prokroma</b>				
5	T komad	520/260	200	1
6	FF	1150	200	2
7	FF	1000	200	16
8	FF	265	200	1
9	Lučni komad 90°	260	200	3
10	FFK 45°	300	200/300	2
<b>Oprema RB-a</b>				
11	Zapornica s elektro motorom	450+1845	700	4
<b>Ostalo</b>				
12	Ljestve, gazište širine 40 cm, visine 30 cm	-	-	2
13	Ljestve s klizačem sigurnosnog pojasa	-	-	4

GRADEVINSKI NACRTI  
RETENCIJSKI BAZEN KAUFLAND  
TLOCRT I PRESJECI A-A, B-B, C-C  
MJ 1: 50

NAPOMENA:  
\*npo na projektima okne RO 168 prema glavnom projektu "SUSTAV  
ODVODNJE GRADA KOPRIVNICE", br. projekta 505-K-R/GP (Hidro consult  
d.o.o. Rijeka, kolovoz 2017. godina)  
- skica prilagođeni tehničkom pisanju retencijog bazena, odnosno  
navedeno ono neće se izvoditi

NACRT:  
GRADEVINSKI NACRTI  
RETENCIJSKI BAZEN KAUFLAND - TLOCRT I PRESJECI A-A, B-B, C-C

INVESTITOR:  
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.  
KOPRIVNICA

GLAVNI PROJEKTANT:  
mr.sc. Petar Marjan, dipl.ing.graf.  
Hidroconsult d.o.o.  
mr.sc. Petar Matić, dipl.ing.graf.  
Hidroconsult d.o.o.

DATUM IZRADE:  
siječanj, 2018.

BRU PROJEKTA:  
505-RB/GP

PROJEKTANT:  
Davor Trbović, dipl.ing.graf.  
Hidroconsult d.o.o.

BRU REVIZIJE:  
REVO

MJERILO:  
1: 50

OSTALI PROJEKTANTI:  
Blaženka Čirović, mag.ing.aerif.

LIST BROJ:  
8.1.

6 4288

hc hidro consult