



LEGENDA:

- — — — — TRAKA INOX 25x4mm
- ⊕ SPOJ INOX TRAKE NA INOX TRAKU (SPOJNICA OD INOXA)
- — — — — SABIRNICA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA (SIP) - INOX Ø8
- SPOJ INOX TRAKE NA SIP (INOX Ø8)
- ◐ SPOJ INOX VODIČA Ø8 NA SIP (INOX Ø8)
- ◑ SPOJ INOX VODIČA Ø8 NA METALNU MASU
- VIJAK SA NAZUBLJENOM MATICOM (OBOJANO U CRVENO)

<div><div>TC</div><div>TELECONTROL d.o.o. RIJEKA PROJEKTIRANJE I NADZOR</div></div>		
Investitor: <div>KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15</div>		
Naziv zahvata u prostoru: <div>RETENCIJSKI BAZEN I CRPNA STANICA "ČARDA"</div>		
Razina obrade: <div>GLAVNI PROJEKT</div>		
Strukovna odrednica projekta: <div>ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT</div>		
Nacrt: <div>UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA</div>		
Glavni projektant: <div>mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.građ.</div>	Zajednička oznaka projekta: <div>505-RBČ/GP</div>	
	Mapa: <div>2</div>	
<div><div><div><div></div><div>SINIŠA BJEOBABA mag.ing.el.</div></div><div><div>E 2302</div><div>OVLASŦENI INŢENJER ELEKTROTEHNIKE</div></div></div><div>Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.</div></div>	Broj projekta: <div>06-18/1</div>	
	Mjesto i datum: <div>Rijeka, veljača 2018.</div>	
Suradnici: <div>Ratko Urukalo, ovl.ing.el. Marko Bjelobaba, mag.ing.el.</div>	Mjerilo: <div>1:100</div>	
	Broj nacрта: <div>07</div>	List: <div>1</div> <div>Listova:<div>1</div></div>