


DETALJ PRIPREME ZA KUĆNI PRIKLJUČAK  
MJ 1:10

|      |   |      |          |             |                 |
|------|---|------|----------|-------------|-----------------|
| 2    | Obujmica od nehrđajućeg čelika                          | 8    |          | inox        |                 |
| 1    | Ulična kapa art.br. V9-12                               | 7    |          | GJL 250     | Ø=200 mm        |
|      | Teleskopska ugradbena garnitura                         | 6    | S5/SDR11 |             | Rd= 1.0-1.5 m   |
| 2    | Z-brtva   | 5    |          | Guma        | d=32mm          |
| 1    | Cijev zaštitne kolone                                   | 4    |          | PEHD PE 100 | d=63 mm         |
|      | Provodna cijev priključka                               | 3    | S5/SDR11 | PEHD PE 100 | d=32mm          |
| 1    | Spojnica s elektrozavojnicom art.br. 53 91 16           | 2    |          | PEHD PE 100 | d=32 mm         |
| 1    | Sedlo s elektrozavojnicom i ventilom art.br. 53 152 200 | 1    |          | PEHD PE 100 | d1/d2=160/32 mm |
| Kom. | Naziv dijela  | Poz. | Norma    | Materijal   | Dimenzije       |



|   |  |   |                                     |  |  |
|---|--|---|-------------------------------------|--|--|
| NACRT:  |  |   | DETALJ PRIPREME ZA KUĆNI PRIKLJUČAK |  |  |
| INVESTITOR:<br><br>KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.<br>KOPRIVNICA  |  | GLAVNI PROJEKTANT:<br>mr.sc. Petar Marjan, dipl.ing.građ.<br><div>HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA<br/>mr.sc. Petar Marjan<br/>dipl. ing. građ.<br/>Ovlašteni inženjer građevinarstva<br/>G 999</div> |                                     | MJESTO I DATUM IZRADE:<br>Rijeka,<br>lipanj, 2018. |  |
|   |  |   |                                     | BROJ PROJEKTA:<br><br>505-V-R/GP                   |  |
| PROJEKT:<br><br>IZGRADNJA (REKONSTRUKCIJA)<br>VODOOPSKRBNOG SUSTAVA<br>GRADA KOPRIVNICE<br><br>- GLAVNI PROJEKT - |  | PROJEKTANT:<br>Željka Veselić, mag.ing.aedif.<br><div>HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA<br/>Željka Veselić<br/>mag. ing. aedif.<br/>Ovlaštena inženjerka građevinarstva<br/>G 5276</div>               |                                     | BROJ REVIZIJE:<br><br>REV0                         |  |
|   |  |   |                                     | MJEILO:<br><br>1: 10                               |  |
| <div>hc</div> hidro consult   |  | OSTALI PROJEKTANTI:<br><br>Dragan Frlan, dipl.ing.građ.<br>Darko Kuiš, mag.ing.aedif.<br>Marko Kratožil, struč.spec.ing.aedif.<br>Davorin Radaković, univ.bacc.ing.aedif.                                     |                                     | LIST BROJ:<br><br>12.                              |  |