



NADZEMNI HIDRANT NA DIONICI C2-2 I C2-3 PEHD 315 - PROTUPOŽARNI - - MULJNI ISPUST -

| Poz. | Naziv | Dimenzije |
|------|--|----------------|
| 1 | Provodna cijev - projektirana | DN 300 |
| 2 | Spojnica s elektrozavojnicom | DN 300 |
| 3 | T-komad, redukcijski | DN 300/80 |
| 4 | Koljeno s elektrozavojnicom | DN 80 |
| 5 | Provodna cijev | DN 80 |
| 6 | E2 HSM zasun sa dvofunkcionalnim naglavkom | DN 80 |
| 7 | SM-komad, dvofunkcionalni naglavak | DN 80/L=200 mm |
| 8 | EN-komad sa dvofunkcionalnim naglavkom | DN 80 |
| 9 | Nadzemni hidrant | DN 80 |
| 10 | Podložni beton za N komad | MB 10 |
| 11 | Okrugla ulična kapa | Ø 180 mm |
| 12 | Podložni beton za uličnu kapu | MB 10 |

POZICIJE UGRADNJE

| TRASA | OZNAKA | STACIONAŽA | DUBINA UGRADNJE (m) |
|--------|--------|------------|-----------------------|
| C2 - 2 | NH M4 | 1+919,18 | 2,06 |
| C2 - 3 | NH M5 | 2+193,27 | 2,33 |
| | NH M6 | 2+402,82 | 2,38 |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|---|--|--|-------------------------|
| | | | | 48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130 | | tel. 048/251-833 fax. 048/251-898, www.komunalac-kc.hr | |
| građevina REKONSTRUKCIJA VODOVODA | | | | | | | |
| investitor KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. | | | | glavni projektant Marina Rodak, mag.ing.aedif. | | | |
| lokacija GRAD KOPRIVNICA | | | | projektant Narcis Dergez, ing.grad. | | | |
| razina projekta IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA | | | | suradnik | | | |
| strukovna odrednica proj. GRAĐEVINSKI | | | | | | | |
| oznaka projekta 02/2018 - G | | zaj. oznaka proj. | | | | | |
| mjerilo 1 : 20 | | mjesto | | datum 03.2018. | | | |
| sadržaj NADZEMNI HIDRANT NA DIONICI C2 - 3 | | | | | | | br. lista 3.3.8. |