




NADZEMNI HIDRANT NA DIONICI C2-1 PEHD 160

- PROTUPOŽARNI -
- MULJNI ISPUST -

Poz.	Naziv	Dimenzije
1	Provodna cijev - projektirana	DN 150
2	Spojnica s elektrozaovjnicom	DN 150
3	T-komad, redukcijski	DN 150/80
4	Koljeno s elektrozaovjnicom	DN 80
5	Provodna cijev	DN 80
6	E2 HSM zasun sa dvofunkcionalnim naglavkom	DN 80
7	SM-komad, dvofunkcionalni naglavak	DN 80/L=200 mm
8	EN-komad sa dvofunkcionalnim naglavkom	DN 80
9	Nadzemni hidrant	DN 80
10	Podložni beton za N komad	MB 10
11	Okrugla ulična kapa	Ø 180 mm
12	Podložni beton za uličnu kapu	MB 10

POZICIJE UGRADNJE

TRASA	OZNAKA	STACIONAŽA	DUBINA UGRADNJE (m)
C2 - 1	NH M2	0+770,84	3,58

 komunaLac				48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130		tel. 048/251-833 fax. 048/251-898, www.komunalac-kc.hr			
građevina		REKONSTRUKCIJA VODOVODA							
investitor		KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.		glavni projektant					
lokacija		GRAD KOPRIVNICA		Marina Rodak, mag.ing.aedif.					
razina projekta		IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA		projektant					
strukovna odrednica proj.		GRAĐEVINSKI		Narcis Dergez, ing.građ.					
oznaka projekta		02/2018 - G		zaj. oznaka proj.				suradnik	
mjerilo		1 : 20		mjesto				datum 03.2018.	
sadržaj		NADZEMNI HIDRANT NA DIONICI C2 -1					br. lista 3.3.7.		