

tu
(zbijenost M

asfalt beton AB11, d=4 cm
bitumenizirani nosivi sloj BNS 22c, d=7 cm
tamponski sloj šljunka 0/63 mm, d=40 cm

Dubina iskopa
prema uzdužnom presjeku

50

upozoravajuća traka plave boje
sa natpisom "POZOR VODOVOD"

razupiranje oplatom

zamjenski materijal
nabijen do potrebne zbijenosti
(zbijenost MS> 80 MN/m² na vrhu zasipa)

30

šljunčano pješčana obloga
od dobro graduiranog materijala
oblih zrna veličine do 15 mm
(zbijenost MS>20 MN/m²)

11 DN

11 DN

pješčana posteljica
(zbijenost MS>20 MN/m²)

50 50 100

PEHD CIJEV

Dubina iskopa
prema uzdužnom presjeku

50

50

100

PEHD CIJEV

upozoravajuća traka plave boje
sa natpisom "POZOR VODOVOD"

razupiranje oplatom

kvalitetniji materijal (zemlja) iz iskopa
nabijen do potrebne zbijenosti


30

šljunčano pješčana obloga

od dobro građiranog materijala
obliih zrna veličine do 15 mm
(zbijenost MS>20 MN/m²)

11 DN

pješčana posteljica
(zbijenost MS>20 MN/m²)

Investitor: G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. <u>48000 KOPRIVNICA</u> Mosna ulica 15		PROJEKTANT: 	
Naziv građevine: Izgradnja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području komunalnog poduzeća G.K.P.Komunalac d.o.o. Koprivnica - rekonstrukcija cjevovoda u ulicama Čarda, Miroslava Pavleka Miškine, Frana Galovića i Dravskoj		INŽENJERSKI PROJEKTNI ZAVOD dioničko društvo 10000 ZAGREB Prilaz baruna Filipovića 21 tel. 3717-300 fax. 3717-309	
Dio građevine:		Zajednička oznaka projekta	
Glavni projektant: Damir Gracin, dipl.ing.građ.		Oznaka projekta:	
		V2-7232/8/G	
		Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	
Projektant - građevinar: Goran Horvat, dipl.ing.građ.		Razina obrade:	
F:\goran-zig-crno.jpg		GLAVNI PROJEKT	
Projektant - arhitekt:		Oznaka mape:	
Suradnici:	Rajko Šimecki, d.i.g.	Oznaka knjige: 1.	
	Tomislav Popov, m.i.a.		
Sadržaj priloga:		Mjerilo: 1:20	
NORMALNI POPREČNI PRESJEK VODOVODNOG ROVA		Datum: prosinac 2011.	
		Rev.:	
Površina: m2		Broj priloga: 17.	