



DETALJ PARALELNOG VOĐENJA
VODOVODA SA EE-KABLOVIMA



MIN. UDALJENOSTI CJEVOVODA


- A - min 1,0 m
- B - min 1,5 m

DETALJ KRIŽANJA
VODOVODA SA EE - KABLOVIMA



NAPOMENA:

- prilikom obilježavanja trase EE kablova obavezno pozvati predstavnika vlasnika instalacije
- iskop rova za polaganje vodovoda min. 1m od stupova NN mreže i 3m od stupova 10 kV vodova
- prije početka iskopa obavezno odrediti mikrolokaciju podzemnih kablova,obavezan ručni iskop u blizini EE kablova

Investitor:	G.K.P.KOMUNALAC d.o.o. 48 000 KOPRIVNICA Mosna ulica 15		PROJEKTANT: 	
Naziv građevine:	Izgradnja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području komunalnog poduzeća G.K.P.Komunalac d.o.o. Koprivnica - rekonstrukcija cjevovoda u ulicama Čarda, Miroslava Pavleka Miškine, Frana Galovića i Dravskoj		INŽENJERSKI PROJEKTNI ZAVOD dioničko društvo 10000 ZAGREB Prilaz baruna Filipovića 21 tel. 3717-300 fax. 3717-309	
Dio građevine:			Zajednička oznaka projekta	
Glavni projektant: Damir Gracin, dipl.ing.građ.			Oznaka projekta:	
			V2-7232/8/G	
			Vrsta projekta:	
			GRAĐEVINSKI PROJEKT	
Projektant - građevinar: Goran Horvat, dipl.ing.građ.	F:\goran-zig-crno.jpg		Razina obrade:	
			GLAVNI PROJEKT	
Projektant - arhitekt:			Oznaka mape:	
Suradnici:	Rajko Šimecki, dipl.ing.građ.		Oznaka knjige:	
	Tomislav Popov, mag.ing.aedif.			
Sadržaj priloga:	TIPSKI DETALJ - PARALELNOG VOĐENJA I KRIŽANJA SA ELEKTRO ENERGETSKIM KABELOM		Mjerilo:	
			1:50	
			Datum:	Rev.:
			prosinac 2011.	
Površina: m2			Broj priloga:	15.8.