



A) TRASA VODOVODA U STAZI



B) TRASA VODOVODA U ZELENOM POJASU



KUĆNI PRIKLJUČAK UZ TRASU
NA PEHD CIJEV

POZICIJE UGRADNJE

Ulični vodovod ØD (mm)	priključak ØD (mm)	Dužina priključka L (m)	Dužina zaštitne cijevi C (m)	Ukupno (kom.)
315 mm	32 mm	do 5,0 m	-	22
		od 6 m do 8 m	-	14
		od 9 m do 11 m	-	2
225 mm	32 mm	od 6 m do 8 m	-	15
160 mm	32 mm	do 5,0 m	-	3

POZICIJA	OPIS KOMADA	BROJ KOMADA
1	OGRLICA ZA CIJEV PEHDØd/ZAK34 SA VERTIKALNIM ZAK PRIKLJUČKOM	1
2	KUTNI UTIČNI FITING PEHD32 mm/90° ZA PRITISAK OD 16 BARA	1
3	ELEKTROSPOJNICA PEHD32, PE100, SDR11 ZA PRITISAK OD 16 BARA	1
4	PRIKLJUČNA CIJEV PEHD, PE100, SDR11 ZA PRITISAK OD 16 BARA	1
5	ZAVRŠNA KAPA SA ELEKTROSPOJNICOM PEHD PE100, SDR11, ZA PRITISAK OD 16 BARA	1
6	TELESKOPSKA UGRADBENA GRANITURA RD 1,0 -1,5	1
7	UNIVERZALNA PODLOŽNA PLOČA Ø340 mm	1
8	CESTOVNA KAPA Ø160 mm ZA VENTIL	1



48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130

tel. 048/251-833 fax. 048/251-898, www.komunalac-kc.hr

građevina		REKONSTRUKCIJA VODOVODA	
investitor	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.	glavni projektant	Marina Rodak, mag.ing.aedif.
lokacija	GRAD KOPRIVNICA	projektant	
razina projekta	IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA	suradnik	
strukovna odrednica proj.	GRAĐEVINSKI		
oznaka projekta	29/2018 - G	zaj. oznaka proj.	V2-7232/10/G
mjerilo	1 : 20	mjesto	
		datum	09.2018.
sadržaj			KUĆNI PRIKLJUČAK UZ TRASU
			br. lista 3.32.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Marina Rodak, mag.ing.aedif.

Ovlašteni inženjer građevinarstva

G 5039