# UZDUŽNI PROFIL VODOVODA DIO C1




Materijal cijevi: Polietilen visoke gustoće

Nazivni promjer cijevi: DN 315.00 mm

Nagib: 1.49% | 1.86% | 2.82% | 4.34% | 4.88%

| Stacionaža (km+m) | Kota terena (m.n.m.) | Kota nivelete (m.n.n.) | Dubina nivelete (m) | Kota dna rova (m.n.n.) | Dubina rova (m) | Duljina dionice (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0+000.00 | 146.81 | 145.11 | 1.70 | 144.96 | 1.85 | |
| 0+000.80 | 146.83 | 145.12 | 1.71 | 144.97 | 1.86 | 0.80 |
| 0+004.25 | 146.91 | 145.17 | 1.74 | 145.02 | 1.89 | 3.45 |
| 0+013.71 | 147.04 | 145.31 | 1.73 | 145.16 | 1.88 | 9.46 |
| 0+020.44 | 147.13 | 145.41 | 1.72 | 145.26 | 1.87 | 6.73 |
| 0+024.19 | 147.17 | 145.47 | 1.70 | 145.32 | 1.85 | 3.75 |
| 0+028.80 | 147.27 | 145.55 | 1.71 | 145.40 | 1.86 | 4.61 |
| 0+030.95 | 147.30 | 145.59 | 1.71 | 145.44 | 1.86 | 2.15 |
| 0+035.30 | 147.37 | 145.67 | 1.70 | 145.52 | 1.85 | 4.35 |
| 0+037.48 | 147.41 | 145.71 | 1.69 | 145.56 | 1.84 | 2.18 |
| 0+059.41 | 147.82 | 146.12 | 1.70 | 145.97 | 1.85 | 21.93 |
| 0+074.11 | 148.21 | 146.54 | 1.67 | 146.39 | 1.82 | 14.69 |
| 0+087.51 | 148.59 | 146.91 | 1.68 | 146.77 | 1.83 | 13.40 |
| 0+088.38 | 148.62 | 146.94 | 1.68 | 146.79 | 1.83 | 0.87 |
| 0+109.82 | 149.24 | 147.54 | 1.70 | 147.40 | 1.85 | 21.44 |
| 0+127.75 | 150.02 | 148.32 | 1.70 | 148.17 | 1.84 | 17.93 |
| 0+136.99 | 150.42 | 148.72 | 1.70 | 148.57 | 1.85 | 9.24 |
| 0+137.69 | 150.45 | 148.75 | 1.70 | 148.61 | 1.85 | 0.71 |
| 0+141.19 | 150.61 | 148.92 | 1.69 | 148.78 | 1.84 | 3.50 |
| 0+151.90 | 151.10 | 149.45 | 1.65 | 149.30 | 1.80 | 10.70 |
| 0+161.05 | 151.59 | 149.89 | 1.70 | 149.75 | 1.85 | 9.16 |

**komunaLac**

48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130 tel. 048/251-833 fax. 048/251-898, www.komunalac-kc.hr

| | |
|---|---|
| građevina | REKONSTRUKCIJA VODOVODA |
| investitor | KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. |
| lokacija | GRAD KOPRIVNICA |
| razina projekta | IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA |
| strukovna odrednica proj. | GRAĐEVINSKI |
| oznaka projekta | 29/2018 - G; zaj. oznaka proj. V2-7232/10/G |
| mjerilo | 1000/100; mjesto KOPRIVNICA; datum 09.2018. |
| sadržaj | UZDUŽNI PROFIL VODOVODA DIO C1; br. lista 3.9. |

glavni projektant: Marina Rodak, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Marina Rodak mag. ing. aedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 5039

projektant

suradnik