



## ZASUNSKA KOMORA ZK5



POZICIJA	OPIS KOMADA	BROJ KOMADA
1	PREL. PRIRUB. ADAPTER Ø300/DN315 SA PEHD NA NODULARNI LIJEV ZA PRITISAK OD 10 BARA	2
2	FF KOMAD Ø 300 mm L=800 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
3	LEPTIRASTI VENTIL Ø300 mm SA SLOBODNIM PRIRUB. I RUČNIM KOLOM ZA PRITISAK OD 10 BARA	2
4	T KOMAD Ø 300/Ø 150 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
5	EV ZASUN Ø150 mm SA RUČNIM KOLOM ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
6	FF KOMAD Ø 150 mm L=1000 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
7	PREL. PRIRUB. ADAPTER Ø150/DN160 SA PEHD NA NODULARNI LIJEV ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
8	ELEKTROSPOJNICA DN 160 mm, OD PEHD-a ZA PRITISAK OD 10 BARA	4
9	PEHD LUK 22° - DN160 ZA PRITISAK OD 10 BARA	2
10	SPOJNI U-KOMAD DN 160 ZA POVEZIVANJE PLASTIČNIH CIJEVI ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
11	DN 315 mm, OD PEHD-a ZA PRITISAK OD 10 BARA	4
12	PEHD LUK 45 ° DN 315 mm, OD PEHD-a ZA PRITISAK OD 10 BARA	2
SVE VELIČINE SU U MILIMETRIMA		

	<h1 style="margin: 0;">komunalac</h1>	tel. 048/251-833 fax. 048/251-898, <a href="http://www.komunalac-kc.hr">www.komunalac-kc.hr</a>
48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130		