LEGENDA:
TRASA PROJEKTIRANOG CJEVOVODA
TRASA POSTOJEĆEG CJEVOVODA
TRASA POSTOJEĆEG CJEVOVODA-ukida se
TRASA POSTOJEĆEG PLINOVODA
TRASA POSTOJEĆE KANALIZACIJE
TRASA POSTOJEĆE STRUJE
TRASA POSTOJEĆEG TELEFONA
PRIKLJUČAK PROJEKTIRANOG CJEVOVODA PEHD DN 110 NA POSTOJEĆI CJEVOVOD Ø 300 mm U POSTOJEĆOJ ZASUNSKOJ KOMORI
CJEVOVOD C1-PEHD DN315, PN10 BARA
CJEVOVOD C2-PEHD DN225, PN10 BARA
CJEVOVOD C4-PEHD DN315, PN10 BARA
BUŠENJE ISPOD CESTE ZAŠTITNA ČELIČNA CIJEV Ø398 mm, d=5,6 mm, L=19,46 m
BUŠENJE ISPOD CESTE ZAŠTITNA ČELIČNA CIJEV Ø508 mm, d=6,3 mm, L=12,00 m
BUŠENJE ISPOD CESTE ZAŠTITNA ČELIČNA CIJEV Ø508 mm, d=6,3 mm, L=52,03 m
BUŠENJE ISPOD ŽELJEZNIČKE PRUGE ZAŠTITNA ČELIČNA CIJEV Ø508 mm, d=6,3 mm, L=52,03 m
PREKOP CESTE ZAŠTITNA CIJEV OD PEHD-a, DN 450 mm, L=7,0 m OBLOŽENA CEMENTNOM STABILIZACIJOM C4/5
PREKOP CESTE ZAŠTITNA CIJEV OD PEHD-a, DN 450 mm, L=7,0 m OBLOŽENA CEMENTNOM STABILIZACIJOM C4/5
ZASUNSKA KOMORA ZK1 S OGRANKOM DN110 PREMA POSTOJEĆEM CJEVOVODU DN 110
ZASUNSKA KOMORA ZK2
ZASUNSKA KOMORA ZK3
ZASUNSKA KOMORA ZK4
ZASUNSKA KOMORA ZK5
ZASUNSKA KOMORA ZK6
ZASUNSKA KOMORA ZK7
ZASUNSKA KOMORA ZK8
ZASUNSKA KOMORA ZK9
ZASUNSKA KOMORA ZK10
ZASUNSKA KOMORA ZK11
ZASUNSKA KOMORA ZK12
ZASUNSKA KOMORA ZK13
ZASUNSKA KOMORA ZK14
ZASUNSKA KOMORA