



DETALJ PARALELNOG VOĐENJA
VODOVODA SA EE-KABLOVIMA



MIN. UDALJENOSTI CJEVOVODA


A - min 1,0 m
B - min 1,5 m

DETALJ KRIŽANJA
VODOVODA SA EE - KABLOVIMA



NAPOMENA:

- prilikom obilježavanja trase EE kablova obavezno pozvati predstavnika vlasnika instalacije
- iskop rova za polaganje vodoovoda min. 1m od stupova NN mreže i 3m od stupova 10 kV vodova
- prije početka iskopa obavezno odrediti mikrolokaciju podzemnih kablova,obavezan ručni iskop u blizini EE kablova

Investitor: G.K.P.KOMUNALAC d.o.o. 48 000 KOPRIVNICA Mosna ulica 15			PROJEKTANT:  INŽENJERSKI PROJEKTNI ZAVOD dioničko društvo 10000 ZAGREB Prilaz baruna Filipovića 21 tel. 3717-300 fax. 3717-309	
Naziv građevine: Izgradnja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području komunalnog poduzeća G.K.P.Komunalac d.o.o. Koprivnica - rekonstrukcija cjevovoda u Crnogorskoj i Cvjetnoj ulici, ulici Antuna Mihanovića i Križevačkoj cesti			Zajednička oznaka projekta	
Dio građevine:			Oznaka projekta: V2-7232/10/G	
Glavni projektant: Damir Gracin, dipl.ing.građ.			Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	
Projektant - građevinar: Goran Horvat, dipl.ing.građ.			Razina obrade: GLAVNI PROJEKT	
Projektant - arhitekt:			Oznaka mape:	
Suradnici:	Rajko Šimecki, dipl.ing.građ.		Oznaka knjige: 1.	
	Tomislav Popov, mag.ing.aedif.			
Sadržaj priloga: TIPSKI DETALJ - PARALELNOG VOĐENJA I KRIŽANJA SA ELEKTRO ENERGETSKIM KABELOM			Mjerilo: 1:50	
Površina: m2			Datum: prosinac 2011.	Rev.: 15.8.