



KCVODE

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

Mosna ulica 15a, 48000 Koprivnica
OIB: 20998990299, www.kcvode.hr



USTAJALA VODA

U prirodi čistoću vode povezujemo sa „živom vodom“, vodom koja se kreće i obnavlja. Nasuprot toj prisposobi nepomična je, ustajala voda. Asocijacija se može preslikati i na vodoopskrbni sustav gdje, tehničkim rječnikom, niski indeks izmjene volumena cjevovoda predstavlja zdravstveni rizik s posljedicom stagnantne vode. Uzrok su joj fizikalne, kemijske i mikrobiološke promjene, a subjektivno se manifestiraju u pojavama promjene uobičajene percepcije mirisa i okusa vodovodne vode. Uobičajenim, standardnim laboratorijskim ispitivanjima navedene promjene nije moguće nedvojbeno detektirati i kvantificirati. Posljedično tome, iako službeno definirani, parametri miris i okus imaju dozu subjektivnosti. Pojava ustajale vode vjerojatnija je u dijelovima sustava s malom potrošnjom, što se češće može javiti na periferiji mreže s malim brojem potrošača. Dijelovi prepoznati kao rizični u kontekstu stagnantne vode preventivno se ispiru po namjenskom programu, po nekim izmjerenim parametrima operativnog monitoringa (temperatura, mutnoća, rezidualni klor) ili po dojavama potrošača.